

Iepirkums
„Iekšpagalmu tīklu pārbūve, Ventspili”
(id.nr UDEKA2016/6)

Ventspilī, 2016.gada 23.maijā

Atbildes uz pretendenta jautājumiem

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” (turpmāk – PSIA “ŪDEKA”) sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem:

Jautājums Nr.1:

Konkursa nolikuma Pielikumā Nr.8 atrodānās tāmes veidnē objektam “Teritorijas labiekārtošana Celtnieku ielā 2A, 4, 6 un 8A, Ventspilī, – 1. un 5.kārta, ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu pārbūve” pozīcijā Nr.4 ir paredzēta tranšejas aizbēršana ar jaunu smilts grunci – 481 m³ (-“Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunci līdz ceļu konstrukcijai (pēc nepieciešamības, pieaicinot projekta autoru)”, savukārt projektā pievienotajā darbu apjomu tabulā (-“Galveno darbu apjomi UKT daļa”) pozīcijā Nr.4 ir paredzēta tranšejas aizbēršana ar esošu smilšu grunci līdz ceļu konstrukcijai – 451 m³, un pozīcijā Nr.5 ir paredzēta grunts nomaiņa ar jaunu smilšu grunci – 30m³.

Ieinteresētais piegādātājs lūdz Pasūtītāju precizēt, vai tranšejas aizbēršana paredzēta ar jaunu smilšu grunci vai ar esošu smilšu grunts materiālu.

Atbilde Nr.1:

PSIA “ŪDEKA”, atbildot uz jautājumu Nr.1, precizē, ka tranšejas aizbēršana paredzēta ar jaunu smilšu grunci - 481 m³, atbilstoši kā tas ir norādīts iepirkuma “Iekšpagalmu tīklu pārbūve, Ventspili” id. nr.UDEKA2016/6 nolikuma Pielikumā Nr.8 atrodamās tāmes veidnē objektam “Teritorijas labiekārtošana Celtnieku ielā 2A, 4, 6 un 8A, Ventspilī, – 1. un 5.kārta, ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu pārbūve” pozīcijā Nr.4 “Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunci līdz ceļu konstrukcijai (pēc nepieciešamības, pieaicinot projekta autoru)”.

Jautājums Nr.2:


Konkursa nolikuma Pielikumā Nr.8 atrodamās tāmes veidnē objektam “Teritorijas labiekārtošana Celtnieku ielā 2A, 4, 6 un 8A, Ventspilī, – 1. un 5.kārta, ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu pārbūve” pozīcijā Nr.5 ir paredzēta izraktās grunts transportēšana uz atbērtni – 581 m³ (-“Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni”), savukārt projektā pievienotajā darbu apjomu tabulā (-“Galveno darbu apjomi UKT daļa”) pozīcijā Nr.6 ir paredzēta izraktās grunts transportēšana uz atbērtni – 114 m³.

Ieinteresētais piegādātājs lūdz Pasūtītāju precizēt izvedamās grunts uz atbērtni apjomu.

Atbilde Nr.2:

PSIA “ŪDEKA”, atbildot uz jautājumu Nr.2, precizē, ka objekta “Teritorijas labiekārtošana Celtnieku ielā 2A, 4, 6 un 8A, Ventspilī, – 1. un 5.kārta, ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu pārbūve” izvedamās grunts uz atbērtni apjoms ir 581 m³, atbilstoši kā tas ir norādīts iepirkuma “Iekšpagalmu tīklu pārbūve, Ventspili” id. nr.UDEKA2016/6 nolikuma Pielikumā Nr.8 atrodamās tāmes veidnē objektam “Teritorijas labiekārtošana Celtnieku ielā 2A, 4, 6 un 8A, Ventspilī, – 1. un 5.kārta, ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu pārbūve” pozīcijā Nr.5 “Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni”.

Tehniskais direktors



G. Grube